

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Мазановском и Селемджинском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676450, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. Шатковская, 116
Телефон: 8(41643)3-37-36, e-mail: fguzsvob@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:
Петрова Т.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1572 / С от 18.05.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Вода питьевая из скважины:

Заявитель:

Администрация Мухинского сельсовета (объект)

Юридический адрес заказчика:

676310, Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Калинина, 22 а

Фактический адрес заказчика:

676310, Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Калинина, 22 а

Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.05.2022 15 ч. 40 мин.

Проба отобрана и направлена:

Глава сельсовета Бригида

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Мухинского сельсовета

676310, Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Калинина, 22 а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина

Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Советская, 9

Код пробы (образца): 1572.16.05.22-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5дм3

Тара, упаковка: Стерильная стеклотыпулка

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: от 16.05.2022 г.

Основание для отбора: договор от 25.01.2022 № 72/263ПК

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Код образца (пробы): 1572.16.05.22-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 16.05.2022 15 ч. 40 мин.
 Дата начала исследования: 16.05.2022 16 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 18.05.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 , п.8.2
2	Общее микробное число (37)	Не обнаружено	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 , п.8.1
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04, п 3.3

Лицо ответственное за составление протокола № 1572 / С от 18.05.2022

Фельдшер-лаборант Егорова Е.Л.



окончание протокола