

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676450, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. Шатковская, 116.
Телефон, факс: 8(41643)3-37-36

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510236

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2620 / С от 22.06.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода питьевая со станции обезжелезивания

Заявитель:

Администрация Мухинского сельсовета (объект)

676310, Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Калинина, 22 а

Дата и время отбора пробы (образца): *19.05.2021 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.05.2021 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

глава сельсовета Бригида А.П.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Мухинского сельсовета

676310, Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Калинина, 22 а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Станция обезжелезивания

Амурская область, Шимановский район, с. Мухино, ул. Гагарина, д. 7

Код пробы (образца): *2620.21.06.21-пк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *Стерильная стелобутылка*

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Автортранспорт*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 21.06.2021 г.*

Основание для отбора: *договор от 24.02.2021 № 169/625ПК*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Заведующий отделением приема проб и
выдачи результатов:

Петрова Т.Н.



Код образца (пробы): 2620.21.06.21-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 21.06.2021 12 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.06.2021

Дата окончания исследования: 22.06.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.2, МУК 4.2.3690-21
2	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
3	Общее микробное число (37)	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1

Лицо ответственное за составление протокола № 2620 / С от 22.06.2021

Фельдшер-лаборант Егорова Е.Л.



окончание протокола